

# 湖北省消防水带产品 质量监督抽查实施细则(2023年版)

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 条，其中 1 条作为检验样品，1 条作为备用样品。

## 2 检验依据

2.1 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

GB6246-2011《消防水带》

相关的法律法规、部门规章和规范。

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

2.2 监督抽查检验项目详见表 2。

表 2 监督抽查检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	外观质量	GB6246-2011
2	内径	GB6246-2011
3	单位长度质量	GB6246-2011
4	试验压力下状况	GB6246-2011
5	爆破压力	GB6246-2011
6	长度	GB6246-2011
7	水带与消防接口连接性能（配有接口适用）	GB6246-2011
8	标志	GB6246-2011

## 3 判定原则

---

3.1 判定依据：GB6246-2011《消防水带》

3.2 判定原则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；  
检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

3.3 检验应注意的问题

对于有强制性国家标准或行业标准的产品，应按照强制性国家标准或行业标准进行检验。  
若企业产品明示的质量要求严于国家标准或行业标准时，应按企业明示的质量要求检验和判定。

对于无强制性国家标准或行业标准的产品，按产品明示的质量要求来检验。若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求来判定；若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求来判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目时，应按本规范中检验项目依据的标准要求判定。

性能试验过程中若由于产品本身的质量问题导致样品失效，则试验终止，样品按不合格判定。