

# 黄石市人造板产品质量监督抽查实施细则

## (2026 年版)

### 1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表 1

表 1 抽样数量

| 产品名称                | 检验样品                | 备用样品                |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 普通胶合板               | 1 张                 | 1 张                 |
| 细木工板                | 1 张                 | 1 张                 |
| 刨花板                 | 1 张                 | 1 张                 |
| 浸渍胶膜纸饰面胶合板<br>和细木工板 | 1 张                 | 1 张                 |
| 浸渍纸层压木质地板           | 约 2.0m <sup>2</sup> | 约 2.0m <sup>2</sup> |

### 2. 检验依据

表 2 普通胶合板

| 序号 | 检验项目  | 检验方法            |
|----|-------|-----------------|
| 1  | 含水率   | GB/T 17657-2013 |
| 2  | 静曲强度  | GB/T 17657-2013 |
| 3  | 弹性模量  | GB/T 17657-2013 |
| 4  | 甲醛释放量 | GB 18580-2025   |

表 3 细木工板

| 序号 | 检验项目  | 检验方法            |
|----|-------|-----------------|
| 1  | 含水率   | GB/T 17657-2013 |
| 2  | 静曲强度  | GB/T 17657-2013 |
| 3  | 弹性模量  | GB/T 17657-2013 |
| 4  | 甲醛释放量 | GB 18580-2025   |

表 4 刨花板

| 序号 | 检验项目  | 检验方法            |
|----|-------|-----------------|
| 1  | 含水率   | GB/T 17657-2013 |
| 2  | 静曲强度  | GB/T 17657-2013 |
| 3  | 弹性模量  | GB/T 17657-2013 |
| 4  | 甲醛释放量 | GB 18580-2025   |

表 5 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

| 序号 | 检验项目    | 检验方法            |
|----|---------|-----------------|
| 1  | 含水率     | GB/T 17657-2022 |
| 2  | 横向静曲强度  | GB/T 17657-2022 |
| 3  | 表面耐磨    | GB/T 17657-2022 |
| 4  | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2022 |
| 5  | 甲醛释放量   | GB 18580-2025   |

表 6 浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目    | 检验方法            |
|----|---------|-----------------|
| 1  | 含水率     | GB/T 17657-2013 |
| 2  | 规格尺寸及偏差 | GB/T 18102-2020 |
| 3  | 表面耐磨    | GB/T 17657-2013 |
| 4  | 甲醛释放量   | GB/T 17657-2013 |

3. 判定规则

3.1 依据标准

- GB/T 9846-2015     普通胶合板
- GB/T 5849-2016     细木工板
- GB/T 4897-2015     刨花板
- GB/T 34722-2025     浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。