黄石市保温材料产品质量监督抽查实施细则（2026 版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样样品尺寸和数量见表 1。

表 1 抽样样品尺寸和数量

序号	明示标准	产品名称	产品型号	抽样尺寸和数量
1	GB/T 19686-2015	岩棉板	烧性能 A1 级	检 3m²备 m²
2				
3	GB/T 10801.1-2021	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	B_1级、B_2（D）级	随机抽取长度不小于 900mm，宽度不小于 500mm，厚度不小于 50mm 的产品。在同一批次产品中抽取样品不少于至少 20m²，其中至少 10m² 作为检验样品，10m² 作为备用样品。
4			B_2（E）级、B_3级	随机抽取长度不小于 900mm，宽度不小于 500mm，厚度不小于 50mm 的产品。同一批次产品中抽取样品不少于 6m²，其中至少 3m² 为检验样品，3m² 为备用样品。
5	GB/T 10801.2-2018	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	燃烧性能 B_1级、B_2（D）级	随机抽取长度不小于 900mm，宽度不小于 500mm 的产品。在同一批次产品中抽取样品不少于至少 20m²，其中至少 10m² 作为检验样品，10m² 作为备用样品。
6			燃烧性能 B_2（E）级	随机抽取长度不小于 900mm，宽度不小于 500mm 的产品。同一批次产品中抽取样品不少于 6m²，其中至少 3m² 为检验样品，3m² 为备用样品。
7	GB/T 20974-2014；	酚醛泡沫板	燃烧性能 B_1级	检 10m²备 10m²
8				

9	GB/T 23932-2009	建筑用金属面绝热夹芯板	燃烧性能 A（A2）级、B_1（B）级、B_1（C）级、B_2（D）级	尺寸不小于 1000mm×900mm 的样品 24 块（检验用样品 12 块，备用样品 12 块）
			B_2（E）级	尺寸不小于 1000mm×900mm 的样品 8 块（检验用样品 4 块，备用样品 4 块）

2 抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称主要为：保温材料，各产品执行标准见表 2。

表 2 产品名称及执行标准

序号	产品名称	标准编号	标准名称
1	岩棉板	GB/T 19686-2015	建筑用岩棉绝热制品
2	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	GB/T 10801.1-2021	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
3	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	GB/T 10801.2-2018	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
4	建筑用金属面绝热夹芯板	GB/T 23932-2009	建筑用金属面绝热夹芯板
5	酚醛泡沫板	GB/T 20974-2014	绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)

3 检验依据

表 3 岩棉板产品检验项目及检验依据（GB/T 19686-2015）

序号	检验项目	检验方法	重要程度分级	是否为环保指标
1	燃烧性能	GB 8624-2012	A	否
2	体积吸水率	GB/T 30805-2024	B	否
3	压缩强度	GB/T 13480-2014	B	否
4	导热系数	GB/T 10294-2008	B	否
5	尺寸	GB/T 5480-2017	B	否
6	外观要求	GB/T 19686-2015	B	否

表 4 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品检验项目及检验依据 GB/T 10801.1-2021

序号	检验项目	检验方法	重要程度分级	是否为环保指标
1	导热系数	GB/T 10294-2008	B	否
2	压缩强度	GB/T 8813-2020	B	否
3	规格尺寸和允许偏差	GB/T 6342-1996	B	否
4	尺寸稳定性	GB/T 8811-2008	B	否
5	燃烧性能	GB 8624-2012	A	否

表 5 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料产品检验项目及检验依据 GB/T 10801.2-2018

序号	检验项目	检验方法	重要程度分级	是否为环保指标
1	绝热性能	GB/T 10294-2008	B	否
2	允许偏差	GB/T 6342-1996	B	否
3	尺寸稳定性	GB/T 8811-2008	B	否
4	燃烧性能	GB 8624-2012	A	否
5	吸水率	GB/T 8810-2005	B	否

表 6 建筑用金属面绝热夹芯板产品检验项目及检验依据 GB/T 23932-2009

序号	检验项目	检验方法	重要程度分级	是否为环保指标
1	尺寸和允许偏差	GB/T 23932-2009	B	否
2	粘结强度	GB/T 23932-2009	B	否
3	剥离性能	GB/T 23932-2009	B	否
4	燃烧性能	GB 8624-2012	A	否
5	传热系数	GB/T 13475-2008	B	否

表 7 酚醛泡沫板产品检验项目及检验依据 GB/T 20974-2014

序号	检验项目	检验方法	重要程度分级	是否为环保指标

1	规格尺寸及尺寸允许偏差	GB/T 6342-1996	B	否
2	燃烧性能	GB 8624-2012	A	否
3	压缩强度	GB/T 8813-2020	B	否
4	导热系数	GB/T 10294-2008	B	否
5	尺寸稳定性	GB/T 8811-2008	B	否

重要程度分级：A 类-极重要质量项目，是指直接涉及影响人身健康、安全的指标；B 类-重要质量项目，是指产品涉及环保、能效、关键或特征性指标等；C 类-一般质量项目，外观、尺寸等不直接影响产品使用的指标。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1 依据标准

GB/T 10801.1-2021 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》

GB/T 10801.2-2018 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

GB/T 23932-2009 《建筑用金属面绝热夹芯板》

GB/T 20974-2014 《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》

GB/T 19686-2015 《建筑用岩棉绝热制品》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求的按照企业提供的燃烧性能等级依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准判定。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中有任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。